

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR
1	Elektrik Arkına ve Isıya Karşı Korumucu Elbise (Ceket+Pantolon+Örme Başlık+Eldiven)	Ceket Pantolon (Katmanlı) Koyu Lacivert Malzemeler: Dış Kumaş (DK) - Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, 220 gr veya %32 Modakrilik , %33 Aramid, %23 Tencel, %10 Poliamid, %2 Antistatik 220 g/m² Koyu Lacivert İç Astar (IA) - Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, 220 gr veya %32 Modakrilik , %33 Aramid, %23 Tencel, %10 Poliamid, %2 Antistatik 220 g/m² Koyu Lacivert Reflektif Şerit - Reflektif Şerit 3M 9087 Sarı-Gri-Sarı 50 mm (Aramid backing) Koruyucu Örme Başlık - Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, Çifti Katlı Olacaktır. 250 Koyu Lacivert X Beden Eldiven Koyu Lacivert - Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, 61482-1-1 40 Cal Malzemeler: Dış Kumaş (DK) - Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, 220 gr İst Bariyeri (IB) - IB Aramid Keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR ke astar EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 EN 1149-3 EN 1149-5 EN 61482-1-2 Class2 (7ka)	63
2	Elektrik Arkına ve Isıya Karşı Korumucu Gömlek	Malzemeler: Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, 200 g/m² veya %32 Modakrilik , %33 Aramid, %23 Tencel, %10 Poliamid, %2 Antistatik 220 g/m² Koyu Lacivert ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 EN 1149-3 & EN 1149-5 IEC 61482-2 APC 1 (4ka) EN ISO 11611 Class 1	126
3	Elektrik Arkına ve Isıya Karşı Korumucu Kaban	Malzemeler: Fire Blocker %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid, %2 Antistatik, 200 g/m² veya %32 Modakrilik , %33 Aramid, %23 Tencel, %10 Poliamid, %2 Antistatik 220 g/m² Koyu Lacivert Nem Bariyeri: 1-Nem Bariyerinin Malzeme Cinsi: Aramid dokusuz yüzeye (nonwoven) lamine edilmiş polietilen membran olarak oluşacaktır. 2-Nem bariyerinin ağırlığı en fazla 110 g/m2 olacaktır. Nem bariyerinde kullanılan tüm dikişler kaynak bandı ile kapatılarak sızdırmazlık sağlanmış olacaktır. 3-Nem Bariyerinin yıkamadan sonra boyut değişimi atkı ve çözgü yönünde %5'ten fazla olmayacaktır. ISO 5077 / ISO 6330'a göre test edilecektir. 1-Keçenin malzeme cinsi: %100 Aramid olacaktır. Rejenere (geri dönüştürülmüş) elyaf içermeyecektir. Virjin malzeme kullanılarak üretilcektir. 2-Keçenin ağırlığı en az 100 g/m2 olacaktır. İç Astar: 1-İç astar malzemesi: %50 Aramid, %50 Viscose FR olacaktır. 2-İç astar ağırlığı en az 110 g/m2 olacaktır. ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 EN 1149-3 & EN 1149-5 IEC 61482-2 APC 1 (7ka) EN ISO 11611 Class 1	63

Alınan ürünlerden malzemeler teslim edildikten sonra, her üründen alınan 1 er adet numuneler elyaf analizi testine gönderilecektir. Bu bedel yüklenmeyecektir. İstenilen kumaş karışımı olmadı takdirde ürünler iade edilecektir. Tüm ürünlerin bitmiş ürün sertifikaları teklife beraber gönderilecektir.

